

CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC THỪA THIÊN HUẾ  
ĐIỆN LỰC NAM ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 359/CV-ĐLNĐ

Nam Đông, ngày 17 tháng 11 năm 2023

V/v: xử lý để ngăn chặn tình trạng  
trồng cây để cây ngã đổ, gác vào  
đường dây gây sự cố lưới điện

Kính gửi: UBND xã Xuân Lộc.

Trong thời gian qua, trên lưới điện do Điện lực Nam Đông quản lý đã xảy ra nhiều sự cố mất điện kéo dài trên diện rộng. Đặc biệt vào những ngày vừa qua đã xảy ra nhiều sự cố gây tình trạng mất điện kéo dài cho khu vực xã Xuân Lộc và toàn huyện Nam Đông, nguyên nhân sự cố là do việc rừng trồng của người dân làm cây cao ngã đổ vào đường dây 35 kV xuất tuyến 373 La Sơn. Cụ thể như sau:

Vào lúc 19h15 phút ngày 19/11/2023, đã xảy ra sự cố gây mất điện đường dây 35kV La Sơn-Nam Đông sau Rec 131 Phúc Lộc. Điện lực Nam Đông đã kiểm tra và phát hiện nguyên nhân gây sự cố là do cây keo ngã đổ vào dây dẫn đường dây 35kV La Sơn-Nam Đông tại vị trí 151 thuộc thôn Xuân Mỹ, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc.

Đêm 16/11/2023 đến rạng sáng ngày 17/11/2023 đã xảy ra sự cố mất điện toàn bộ khu vực thôn Xuân Mỹ xã Xuân Lộc, nguyên nhân do cây trồng ngoài hành lang ngã vào đường dây làm đứt 02 chì FCO 373-7/146/1 nhánh rẽ đi Xuân Lộc 1,4.

Các sự cố nói trên đã gây mất điện diện rộng, đồng thời có nguy cơ mất an toàn cho con người là rất lớn đặc biệt trong mùa mưa bão.

Nhằm ngăn ngừa và hạn chế các sự cố nói trên, Điện lực Nam Đông kính đề nghị UBND xã Xuân Lộc hỗ trợ ngành điện các việc sau:

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng đặc biệt là các chủ rừng về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, làm cho nhân dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân khi trồng cây, khai thác rừng trồng gần các đường dây đang mang điện. Đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện để Điện lực Nam Đông phát quang hành lang tuyến định kỳ để đảm bảo an toàn.

- Khi xảy ra thiên tai (bão, lụt, giông sét ...) hoặc khi phát hiện các hiện tượng có thể gây sự cố (tình trạng phóng điện, nổ, chạm chập...), cũng như tình trạng cây cao có nguy cơ ngã đổ vào đường dây gây sự cố mất điện. Kính mong chính quyền địa phương và người dân kịp thời thông báo đến Điện lực Nam Đông qua số điện thoại: **0905.577.177** (ông Võ Anh Trung); Tổng đài CSKH: **19001909** và hỗ trợ tạo điều kiện cho Điện lực Nam Đông trong việc khắc phục xử lý sự cố, phát quang hành lang an toàn lưới điện để sớm cấp điện trở lại.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PCTTH (báo cáo);
- Lưu: HS HLT.

**GIÁM ĐỐC**